



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5

тел: (3012) 373-250

E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3

тел: (3012) 373-474, 373-485 E-mail: und-03@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КЯХТИНСКОМУ И БИЧУРСКОМУ РАЙОНАМ

671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Свердлова, 1

тел. (30142) 91-9-43

г. Кяхта

(место составления акта)

« 20 » мая 20 21 г.

(дата составления акта)

12 час 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 42

« 20 » мая 20 21 г. по адресу: Кяхтинский р-н, ПГТ Наушки, ул. Пионерская, 3

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) от 21.04.2021 г. № 42 Главного государственного инспектора по пожарному надзору Кяхтинского и Бичурского районов майора внутренней службы Арсланова АА.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Наушкинский детский сад»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 29 » апреля 2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

« 20 » мая 2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня / 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Кяхтинскому и Бичурскому районам УНДПР
ГУ МЧС России по Республике Бурятия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

21.04.2021 в 10.00 час

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший дознаватель отделения надзорной деятельности по Кяхтинскому и Бичурскому районам УНДПР ГУ МЧС России по РБ майор внутренней службы

Шайдуров Максим Васильевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБДОУ «Наушкинский детский сад» Ардагина Наталья Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами: Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление правительства №1479 от 16.09.2020 года, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	
1 ✓	На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, а также отсутствует и не утвержден руководителем регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. Так же отсутствует (не представлена) информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения при их эксплуатации сверх срока службы (10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	статья 37 № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. О пожарной безопасности», статья 4,5, 6 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Постановление правительство российской федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 54,55;	МБДОУ «Наушкинский ДС»
2 ✓	Отсутствует и не ведется на объекте журнал эксплуатации систем противопожарной защиты., в котором не отражается следующая информация: - о проведение эксплуатационных испытаний	статья 37 № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. О пожарной безопасности», статья 4,5, 6 №123-ФЗ от 22.07.2008г.	МБДОУ «Наушкинский ДС»

	<p>пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет</p> <ul style="list-style-type: none"> - о проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности 1 раз в год - о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год - о проведении проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) - о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения - об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей - о проверке покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности 1 раз в год 	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Постановление правительство российской федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 17, 30, 42, 43, 48,54, 412</p>	
3 ✓	<p>Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>статья 37 № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. О пожарной безопасности», статья 4,5, 6 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Постановление правительство российской федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 30, п.6</p>	<p>МБДОУ «Наушкинский ДС»</p>
4	<p>Не защищённо системой пожарной сигнализации чердачное помещение здания детского сада.</p>	<p>статья 37 № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. О пожарной безопасности», статья 4,5, 6, 54,84 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление правительство российской федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 10, 54 СП 486.1311500.2020 п. 4.4; таб. 3 п.42</p>	<p>МБДОУ «Наушкинский ДС»</p>

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена/не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует/имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. ✓ Копия контракта на техническое обслуживание средств пожарной сигнализации
2. ✓ Копия договора на оказание услуг по организации мониторинга систем пожарной
3. ✓ Копия акта проверки передачи сигнала о «Пожаре» на пульт противопожарной службы
4. ✓ Копия акта произведения комплексного опробования установок АПС
5. ✓ Копия удостоверения о прохождении ПТМ
6. ✓ Копия акта проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения школы.
7. ✓ Копия приказа о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности по Кяхтинскому и Бичурскому районам УНДПР ГУ МЧС России по РБ майор внутренней службы Шайдуров М.В.

“ 20 ” мая 20 21 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Наушкинский детский сад» Ардагина Наталья Георгиевна

“ 20 ” мая 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575831

Владелец Ардагина Наталья Георгиевна

Действителен с 22.06.2021 по 22.06.2022